



Normes
HN 68-S-12 V2006
CCTP mise à niveau accessoires
BTS
Câbles:
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)

## DDSC 240-35...

Domaine d'application : BT

HM-27/03/139

## Accessoire BTS pour 1 ou 2 dérivation de branchement avec raccord DDS

## **Description:**

Accessoire pour simple ou double dérivation des câbles souterrains BT, compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.

## Cet accessoire intègre :

- Le ou les raccord(s) à perforation d'isolant en principal et dérivé, avec un ensemble de mise à la terre dont l'étanchéité a été renforcée.
  - soit un raccord tétrapolaire <u>TTDS 4-05I</u>, avec quatre embouts de câble <u>GPE3</u> (utilisable en simple dérivation).
  - soit des raccords unipolaires (trois raccords de phases et un raccord de neutre MALT) en version <u>TTD</u> ou <u>DDS</u>.
- Deux embouts ENC 25-25 pour câbles HM 27/03/139.
- La coquille avec les pions de fermeture, les accessoires de confection (rubans alvéolaires et de protection des tiers).
- La résine bi-composants en sachets de grande contenance, polymérisable à froid, non démontable est livrée avec les dispositifs d'injection (canule de coulée).
- La traçabilité de l'accessoire au travers d'une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.

Ces accessoires offrent la possibilité, suivant la configuration du réseau, de réaliser une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre).











		Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal	ConducteurDérivé Aluminium Dim						Dimensions		
	Réf.			Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Epaisseur de gaine (mm)	Nombre de ports	Nom du conducteu	Longueur L (mm)	Туре	Packaging
	DDSC24035DDSB	DDC 240-35	6790173	50 - 240	ou -	2) - ou	4 - 2)	Х	35	Al	400	Version TTD	2 x 3.5L

UID: | TID: :: 01/01/1970 | SID: :: 01/01/1970 | Issued: 05/04/2025 03:10:29 pm





Dernière modification: 03/25/2025