



EJAS ...

Domaine d'application : BT

Jonction aéro-souterraine thermo-rétractable et sertissage 3x95+50/3x150+70

Description :



Chaque trousse comprend :



- Une gaine, longueur 0,65 m sans compound [GRN](#) ou [GRP](#).
- Une extrémité à quatre sorties, enduite de compound [E4R 50-150](#) ou [E4R 240](#).
- Quatre manchons de jonction à réeindre en aluminium ([MJT](#)).
- Quatre fourreaux thermo-rétractables enduits de compound [FRM](#).

Mise en oeuvre :

- Dénuder l'enveloppe extérieure du câble souterrain.
- Découper les longueurs de gaines nécessaires.
- Enfiler la gaine sur le neutre, et chauffer la gaine. Même opération sur les phases.
- Mettre en oeuvre l'extrémité thermo-rétractable.
- Mettre au rond les conducteurs, les broser sous graisse neutre.
- Enfiler les fourreaux, mettre en place les manchons, et effectuer les sertissages de chacune des phases du réseau aérien.
- Centrer sur chaque raccord les quatre gaines et chauffer.



Réf.	Matrice	Matrice secondaire
	Matrice	Matrice secondaire
EJAS 95-50 / 150-70N	MR 95	E 215 + E 173

MR : Mise au Rond