



EJAS ...

Domaine d'application : BT

Jonction aéro-souterraine thermo-rétractable et sertissage
3x150+70/3x70+70

Description :



Chaque trousse comprend :



- Une gaine, longueur 0,65 m sans compound [GRN](#) ou [GRP](#).
- Une extrémité à quatre sorties, enduite de compound [E4R 50-150](#) ou [E4R 240](#).
- Quatre manchons de jonction à réeindre en aluminium ([MJT](#)).
- Quatre fourreaux thermo-rétractables enduits de compound [FRM](#).

Mise en oeuvre :

- Dénuder l'enveloppe extérieure du câble souterrain.
- Découper les longueurs de gaines nécessaires.
- Enfiler la gaine sur le neutre, et chauffer la gaine. Même opération sur les phases.
- Mettre en oeuvre l'extrémité thermo-rétractable.
- Mettre au rond les conducteurs, les brosser sous graisse neutre.
- Enfiler les fourreaux, mettre en place les manchons, et effectuer les sertissages de chacune des phases du réseau aérien.
- Centrer sur chaque raccord les quatre gaines et chauffer.



Réf.	Code Enedis	Matrice	Matrice secondaire
		Matrice	Matrice secondaire
EJAS 150-70S / 70-70N	6722611	MR 150	E 215 + E 173

MR : Mise au Rond