



Domaine d'application : BT

Bout perdu de mise en court-circuit câble BTS

Description :

Accessoire de mise en court-circuit des câbles BT en attente.

Pas d'outillage particulier.

Dénudage des âmes.

95 à 240 mm² (rond ou sectoral, aluminium ou cuivre).

Vissage à la visseuse à choc **ESM152** possible.

Tous les composants d'étanchéité sont livrés dans l'accessoire.

Possibilité de :

- Faire une mise à la terre renforcée (utiliser le kit **25 HURK V10X 2505**.)
- Faire une version isol/non isol.



Référence	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Enedis
BPMCCBT50/240RSM	1 000 014 807	6792010	BP MCC BT 50/240