





34D NF EN 60529



Normes HN 60-E-02 HN 60-S-02

Domaine d'application : BT

ECP2D

Borne pour la coupure (400A) ou la protection (200A) d'un branchement collectif

Series: ECP2D

Description:

Borne ECP2D

Coupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 2

2 directions Serrure Triangle Coloris Ivoire Sigle Eclair Couleur : Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002 Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02 Température d'utilisation : -25°C à + 40°C


68996











Description					
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Libellé	Code Produit	Codet Enedis
1000	350	195	BORNE ECP2D ECLAIR	68996	6902053

UID: | TID: ::: 01/01/1970 | SID: :: 01/01/1970 | Issued: 04/18/2025 09:25:02 pm



Dernière modification: 03/25/2025